



Słupsk, 03-03-2020

Nr pisma: 3/CHP-U/2019/25

Dotyczy: **Postępowania na zamówienie usług pod nazwą: Pełnienia funkcji Generalnego Wykonawcy Inwestycji w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach „Słupskiego Klastra Bioenergetycznego”**

Zamawiający informuje, że wpłynęło do niego następujące pytanie z dnia 27.02.2020 r.:

Pytanie nr 1:

Dotyczy wymaganego poziomu hałasu. Ujęte w załączniku nr 16 SIWZ, to jest Tabeli parametrów gwarantowanych, zapisy dotyczące hałasu narzucają spełnienie następujących poziomów:

- LAeq N =45 dB dla pory dziennej
- LAeq D =50 dB dla pory nocnej

Jednocześnie w załączniku nr 20 do SIWZ stwierdzono przekroczenia tych parametrów:

- w pkt. 1 dla pory dziennej
- w pkt. 2 dla pory nocnej

Wykonawca prosi o zmianę parametrów gwarantowanych dotyczących hałasu lub o dokonanie zapisów w dokumentacji przetargowej regulujących to zagadnienie.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wyjaśnia, że spełnienie wymagań dotyczących hałasu podlegać będzie weryfikacji zgodnie z „Metodyką referencyjną wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego” (załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody).

Zgodnie z metodyką referencyjną wartość równoważnego dźwięku A wyznacza się metodą obliczeniową w sytuacji, gdy w danych warunkach nie można uzyskać wyniku za pomocą pomiarów bezpośrednich (czyli w sytuacji, o której pisze Wykonawca w swoim pytaniu).

Prezes Zarządu
Dyrektor Zamawiający

Marek Baczkiewicz