



Słupsk, 04-03-2020

Nr pisma: 3/CHP-U/2019/27

**Dotyczy: Postępowania na zamówienie usług pod nazwą: Pełnienia funkcji Generalnego Wykonawcy Inwestycji w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu ciepłowniczego w Słupsku poprzez budowę wysokosprawnego źródła gazowego w kogeneracji o mocy do 20 MW w ramach „Słupskiego Klastra Bioenergetycznego”**

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania z dnia 02.03.2020 r.:

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy Umowy serwisowej pkt 2. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zakresu jego obowiązków we wskazanych okresach serwisu:

- w okresie Serwisu I - Wykonawca prosi o wskazanie szczegółowych czynności będących w jego zakresie odpowiedzialności związanych z pracami przy zabudowanych urządzeniach;
- w okresie Serwisu II i III - Czy w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy pozostaje tylko układ agregatu kogeneracyjnego i prądnica, co wchodzi w skład agregatu kogeneracyjnego?

**Zamawiający odpowiada:**

W okresie Serwisu I zakres prac serwisowych Wykonawcy obejmuje kompletną obsługę serwisową wszystkich urządzeń i instalacji wymienionych w punkcie 2 umowy (Przedmiot Umowy), podpunkt 2.2.

W okresie Serwisu II i III zakres prac serwisowych Wykonawcy obejmuje obsługę serwisową agregatów kogeneracyjnych wraz z zabudowanymi na agregatach prądnicami, poza czynnościami wymienionymi w punkcie 2 umowy (Przedmiot Umowy), podpunkt 2.3.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy Umowy serwisowej pkt 3.2. Prace Planowane. Czy w zakres prac planowych wchodzi tylko i wyłącznie remonty zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym?

**Zamawiający odpowiada:**

W zakres prac planowych wchodzi wszystkie planowe przeglądy i remonty wynikające z Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego zgodnie z definicją podaną w podpunkcie 1.1.1 Umowy Serwisowej.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy Umowy serwisowej pkt 3.4.5. Zapewnianie i dostawa części zamiennych - Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie czasu uzupełnienia pobranych z magazynu elementów pakietu awaryjnego części zamiennych wykorzystanych do prac planowanych jak również do prac nieplanowanych i dodatkowych?

**Zamawiający odpowiada:**

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia czasu uzupełnienia pobranych z magazynu elementów pakietu awaryjnego części zamiennych wykorzystanych do prac planowanych jak również do prac nieplanowanych i dodatkowych.

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy Umowy serwisowej. Czy w związku z zapisami Umowy wszystkie awarie urządzeń w okresie Serwisu I Wykonawca usuwa na swój koszt a w okresie Serwisu II i III w ramach prac nieplanowanych i dodatkowych?

**Zamawiający odpowiada:**

W okresie Serwisu I wszystkie awarie urządzeń Wykonawca usuwa na swój koszt.

W okresie Serwisu II i III awarie Wykonawca usuwa na swój koszt w ramach prac nieplanowanych określonych w punkcie 6.3.2. Umowy Serwisowej.

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy Umowy serwisowej. Czy w okresie Serwisu II i III prace nieplanowane i prace dodatkowe będą rozliczane na podstawie kosztów roboczogodziny, załącznik nr 4 do Umowy serwisowej?

**Zamawiający odpowiada:**

Wyłącznie prace dodatkowe oraz prace nieplanowane z wyłączeniem prac nieplanowanych określonych w punkcie 6.3.2 Umowy Serwisowej, będą rozliczane na podstawie kosztów roboczogodziny, załącznik nr 4 do Umowy serwisowej – zgodnie z punktem 3.5 Umowy Serwisowej.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy Umowy serwisowej - Kto w okresie Serwisu II i III ponosi koszty części zamiennych wykorzystanych do prac nieplanowanych i dodatkowych?

**Zamawiający odpowiada:**

Koszty części zamiennych wykorzystanych do prac dodatkowych ujęte będą w kalkulacji kosztów prac dodatkowych (zgodnie z punktem 3.5.3 Umowy Serwisowej).

Koszty części zamiennych wykorzystywanych do prac nieplanowanych z wyłączeniem prac nieplanowanych określonych w punkcie 6.3.2 Umowy Serwisowej, ujęte będą w kalkulacji kosztów prac dodatkowych.

Za prace ujęte w kalkulacji kosztów dodatkowych zgodnie z punktem 6.3. Umowy Serwisowej Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie dodatkowe.

  
Marek Bączkiewicz



ENGIE EC Słupsk Spółka z o.o.  
ul. Koszalińska 3D  
76-200 Słupsk

tel. +48 (59) 84 86 300  
fax. +48 (59) 84 22 061  
www.ecslupsk.pl  
sekretariat.ec@engie.com

